

VKF Brandschutzanwendung Nr. 27484

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Hess & Co. AG Hirschweg 6 5312 Döttingen Schweiz	
Hersteller	- 5312 Döttingen Schweiz	
Produkt	GUARDIAN B1 PLY	
Beschrieb	Sperrholzplatten imprägniert mit flammhemmenden Additiven Pappel, D=5mm - 32mm, MA=3,6kg/m ² - 19,2kg/m ² Tanne, D=5mm - 32mm, MA=3,6kg/m ² - 23,0kg/m ² Buche, D=5mm - 32mm, MA=4,8kg/m ² - 26,3kg/m ² Birke, D=5mm - 33mm, MA=6,6kg/m ² - 27,7kg/m ² Eiche, D=5mm, MA=5,4 kg/m ² Okume, D=32mm, MA=16,3kg/m ²	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Hoch, Fladungen: Prüfbericht 'PB-Hoch-06892-2' (23.04.2012), Prüfbericht 'PB-Hoch-06892-3' (01.02.2017), Prüfbericht 'PB-Hoch-06893-2' (23.04.2012), Prüfbericht 'PB-Hoch-06893-3' (01.02.2017), Klassifizierungsbericht 'KB-Hoch-06894-4' (01.02.2017)	
Prüfbestimmungen	EN 13823, EN ISO 11925-2	
Beurteilung	Klassifizierung:	B-s2,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.09.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	-	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	



Marcel Donzé



Gérald Rappo

